TOSHIBA

klimatizacija.hr

# INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

| | | |
|---|---|---|
| Naziv ili zaštitni znak | | TOSHIBA |
| Model unutarnjeg uređaja | | RAS-B22P2KVSG-E |
| Model vanjskog uređaja | | RAS-22P2AVSG-E |
| Unutarnja i vanjska razina snage zvuka pri standardnim uvjetima | [dB] | 59/63 |
| Rashladno sredstvo | | R32 |
| GWP | | 675 |
| SEER | | 7.30 |
| Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju | | A++ |
| Godišnja potrošnja energije pri hlađenju | [kWh/a] | - |
| Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju ($P_{designc}$) | [kW] | 6.1 |
| SCOP | | 4.60 |
| Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona) | | A++ |
| Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona) | [kWh/a] | - |
| Toplija sezona grijanja | [kW] | - |
| Hladnija sezona grijanja | [kW] | - |
| Projektno opterećnje uređaja pri grijanju ($P_{designh}$) | [kW] | 4.7 |
| Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) | [kW] | 4.16 |
| Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) | [kW] | 1.09 |
| Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim [675]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [675] puta veći od utjecaja 1 kg $CO_2$ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite stručnjaka. | | |

VEKA-ING d.o.o.
IME ZA VRHUNSKU KLIMATIZACIJU


UVOZNIK:
**VEKA-ING D.O.O.**
Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb, Hrvatska – Croatia
Tel: 01 234 25 25; Fax: 01 234 23 13
e-mail: info@klimatizacija.hr
OIB: 84788334631
IBAN: HR3323600001101227390
www.klimatizacija.hr