TOSHIBA

klimatizacija.hr

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

Naziv ili zaštitni znak		TOSHIBA
Model unutarnjeg uređaja		RAS-B22P2KVSGB-E
Model vanjskog uređaja		RAS-22P2AVSG-E
Unutarnja i vanjska razina snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	59/63
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		7.30
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/a]	-
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju ($P_{designc}$)	[kW]	6.1
SCOP		4.60
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A++
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/a]	-
Toplija sezona grijanja	[kW]	-
Hladnija sezona grijanja	[kW]	-
Projektno opterećnje uređaja pri grijanju ($P_{designh}$)	[kW]	4.7
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	4.16
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	1.09
Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim [675]. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio [675] puta veći od utjecaja 1 kg CO_2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu, niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite stručnjaka.		

VEKA-ING d.o.o.
IME ZA VRHUNSKU KLIMATIZACIJU

UVOZNIK:
VEKA-ING D.O.O.
Ulica kneza Branimira 189, 10040 Zagreb, Hrvatska – Croatia
Tel: 01 234 25 25; Fax: 01 234 23 13
e-mail: info@klimatizacija.hr
OIB: 84788334631
IBAN: HR3323600001101227390
www.klimatizacija.hr